



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2017)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PARTIDA 2. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS AIRES ACONDICIONADOS"**

ACTA No. SAIG-1213/2017

ESTADO: CAMPECHE
MUNICIPIO: CAMPECHE
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

PROGRAMA: **TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL**
SUBPROGRAMA: **FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA**

PROGRAMA: **IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS**
SUBPROGRAMA: **FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO**

PROGRAMA: **FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.**
SUBPROGRAMA: **FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL**

PROGRAMA: **FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES**
SUBPROGRAMA: **FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES**

CONCEPTO: **"PARTIDA 2. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS AIRES ACONDICIONADOS"**

CONTRATO NÚM: 214/2017

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2017.

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS 22 DÍA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD LOS BIENES, CON LOS REQUISITOS Y EN EL PLAZO ESTABLECIDO, EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN EL PROYECTO.

ENTREGA EL PROVEEDOR:

MICRO SERV, S.A. DE C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOB. DEL ESTADO: X NOMBRE: DR. JORGE DE JESUS ARGÁEZ URIBE
GOB. MUNICIPAL: CARGO: SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
GOB. FEDERAL: DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

OPERADO CON RECURSOS

.2017.

FASP





**Gobierno del Estado de Campeche
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2017)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PARTIDAZ. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS AIRES ACONDICIONADOS"**

ACTA No. SAIG-1213/2017

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------|--|-----------------|-------------|
| Partida | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
| 2 | 1 | Pieza | <p>AC 24000 BTU SSPCAM Cuarto Servidor Informática, Planta Baja. Sistema de Aire Acondicionado tipo Inverter, marca LENNOX modelo LI024CI-180P432, capacidad de 24,000 BTU, SEER 18, capacidad de voltaje 220V/60HZ, R410A, nivel de ruido 58db, dimensiones 955x700x396, refrigerante R410A, volumen de IRE 1200/1050/900/750, diseño estilizado, Display de Led (opción On/Off), control de temperatura mejorado, función de deshumidificación, control remoto con función Lennox "I Feel" (siento), encendido y apagado programable, auto- limpieza, mantiene el serpentín interior limpio y seco, gabinete de acero galvanizado (unidad exterior), ventilador del condensador con un diseño especial, re-arranque automático, autodiagnóstico muestra los códigos de errores, temperatura en °C o °F en el control remoto, garantía de 3 años en el compresor y 1 año en las partes. Servicio de instalación. Servicio de instalación en muro del equipo en sitio y material, altura mínima 1.5m, máximo 2.5m, distancia de desague 15m, distancia cometida eléctrica 15m, distancia evaporador y compresor 10m, muros de concreto, conexión eléctrica y mecánica interna y externa, centro de carga, pastilla termomagnética de acuerdo a capacidad del equipo.</p> <p>NO. SERIE. - EVAPORADOR: 3E46770003329 CONDENSADOR: 3E10470001327</p> | \$17,380.25 | \$17,380.25 |
| | 1 | Pieza | <p>AC 24000 BTU SSPCAM Area de Inteligencia, Planta Baja. Sistema de Aire Acondicionado tipo Inverter, marca LENNOX modelo LI024CI-180P432, capacidad de 24,000 BTU, SEER</p> | \$17,380.25 | \$17,380.25 |

OPERADO CON RECURSOS
. 2017 .

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2017)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PARTIDA2. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS AIRES ACONDICIONADOS"**

ACTA No. SAIG-1213/2017

| | | | | | |
|--|---|-------|--|-------------|-------------|
| | | | <p>18, capacidad de voltaje 220V/60HZ, R410A, nivel de ruido 58db, dimensiones 955x700x396, refrigerante R410A, volumen de IRE 1200/1050/900/750, diseño estilizado, Display de Led (opción On/Off), control de temperatura mejorado, función de deshumidificación, control remoto con función Lennox "I Feel" (siento), encendido y apagado programable, auto- limpieza, mantiene el serpentín interior limpio y seco, gabinete de acero galvanizado (unidad exterior), ventilador del condensador con un diseño especial, re-arranque automático, autodiagnóstico muestra los códigos de errores, temperatura en °C o °F en el control remoto, garantía de 3 años en el compresor y 1 año en las partes. Servicio de instalación. Servicio de instalación en muro del equipo en sitio y material, altura mínima 1.5m, máximo 2.5m, distancia de desagüe 6m, distancia cometida eléctrica 20m, distancia evaporador y compresor 6m, muros de concreto, conexión eléctrica y mecánica interna y externa, centro de carga, pastilla termomagnética de acuerdo a capacidad del equipo. NO. SERIE. - EVAPORADOR: 3E46770003331 CONDENSADOR: 3E10470001334</p> | | |
| | 1 | Pieza | <p>AC 24000 BTU SSPCAM PEP Jurídico, Planta Baja. Sistema de Aire Acondicionado tipo Inverter, marca LENNOX modelo LI024CI-180P432, capacidad de 24,000 BTU, SEER 18, capacidad de voltaje 220V/60HZ, R410A, nivel de ruido 58db, dimensiones 955x700x396, refrigerante R410A, volumen de IRE 1200/1050/900/750, diseño estilizado, Display de Led (opción On/Off), control de temperatura mejorado, función de deshumidificación, control remoto con función Lennox "I Feel" (siento), encendido y apagado programable, auto- limpieza, mantiene el serpentín interior limpio y seco,</p> | \$17,380.25 | \$17,380.25 |

OPERADO CON RECURSOS

. 2 0 1 7 .

8

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2017)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PARTIDA2. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS AIRES ACONDICIONADOS"**

ACTA No. SAIG-1213/2017

| | | | | | |
|--|---|-------|--|-------------|-------------|
| | | | <p>gabinete de acero galvanizado (unidad exterior), ventilador del condensador con un diseño especial, re-arranque automático, autodiagnóstico muestra los códigos de errores, temperatura en °C o °F en el control remoto, garantía de 3 años en el compresor y 1 año en las partes. Servicio de instalación. Servicio de instalación en muro del equipo en sitio y material, altura mínima 1.5m, máximo 2.5m, distancia de desagüe 20m, distancia cometida eléctrica 20m, distancia evaporador y compresor 15m, muros de concreto, conexión eléctrica y mecánica interna y externa, centro de carga, pastilla termomagnética de acuerdo a capacidad del equipo. NO. SERIE. - EVAPORADOR: 3E46770003332 CONDENSADOR: 3E10470001418</p> | | |
| | 1 | Pieza | <p>AC 18000 BTU SSPCAM AFFI Guardia, Planta Baja. Sistema de Aire acondicionado tipo inverter, marca LENNOX modelo LI018CI180P432, capacidad de 18,000 BTU SEER 18, capacidad de voltaje 220V/60HZ, R410A, nivel de ruido 56db, dimensiones 955x700x396, refrigerante R410A, volumen de IRE 850/750/650/500, diseño estilizado, display de Led (opción On/Off), control de temperatura mejorado, función de deshumidificación, control remoto con función Lennox "I Feel" (siento), encendido y apagado programable, auto- limpieza, mantiene el serpentín interior limpio y seco, gabinete de acero galvanizado (unidad exterior), ventilador del condensador con un diseño especial, re-arranque automático, autodiagnóstico muestra los códigos de errores, temperatura en °C o °F en el control remoto, garantía de 3 años en el compresor y 1 año en las partes. Servicio de instalación. Servicio de instalación en muro del equipo en sitio y material, altura mínima 1.5m, máximo 2.5m, distancia de desagüe 12m, distancia</p> | \$13,464.50 | \$13,464.50 |

OPERADO CON RECURSOS
. 2017 .

[Handwritten mark]

FASP

[Handwritten signature]





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2017)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PARTIDA2. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS AIRES ACONDICIONADOS"**

ACTA No. SAIG-1213/2017

| | | | | | |
|--|---|-------|---|-------------|-------------|
| | | | cometida eléctrica 20m, distancia evaporador y compresor 10m, muros de concreto, conexión eléctrica y mecánica interna y externa, centro de carga, pastilla termomagnética de acuerdo a capacidad del equipo. NO. SERIE. - EVAPORADOR: 3E67770004019 CONDENSADOR: 3E10270004939 | | |
| | 1 | Pieza | AC 36000 BTU SSPCAM Recursos Federales, Planta Alta. Sistema de Aire acondicionado tipo inverter, marca LENNOX modelo LIO36CI180P432 , capacidad de 36,000 BTU, SEER 18, capacidad de voltaje 220V/60HZ, R410A, nivel de ruido 65db, dimensiones 1350x325x253, refrigerante R410A, volumen de IRE 1250/1100/900/700, diseño estilizado, Display de Led (opción On/Off), control de temperatura mejorado, función de deshumidificación, control remoto con función Lennox "I Feel" (siento), encendido y apagado programable, auto- limpieza, mantiene el serpentín interior limpio y seco, gabinete de acero galvanizado (unidad exterior), ventilador del condensador con un diseño especial, re-arranque automático, autodiagnóstico muestra los códigos de errores, temperatura en °C o °F en el control remoto, garantía de 3 años en el compresor y 1 año en las partes. Incluye servicio de instalación del equipo en sitio, refacciones y material. Servicio de instalación. Servicio de instalación en muro del equipo en sitio y material, altura mínima 1.5m, máximo 2.5m, distancia de desagüe 10m, distancia cometida eléctrica 10m, distancia evaporador y compresor 10m, muros de concreto, conexión eléctrica y mecánica interna y externa, centro de carga, pastilla termomagnética de acuerdo a capacidad del equipo. NO. SERIE. - EVAPORADOR: 3C42970002484 | \$26,189.25 | \$26,189.25 |

OPERADO CON RECURSOS

. 2 0 1 7 .

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2017)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PARTIDA2. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS AIRES ACONDICIONADOS"**

ACTA No. SAIG-1213/2017

| | | | | | |
|----------|----------|-------|---|-------------|-------------|
| | | | CONDENSADOR: 3C10270002700 | | |
| 3 | 1 | Pieza | <p>AC 18000 BTU CERESO Carmen, Area Médica, Planta Baja. Sistema de Aire acondicionado tipo inverter, marca LENNOX modelo LI018CI180P432, capacidad de 18,000 BTU SEER 18, capacidad de voltaje 220V/60HZ, R410A, nivel de ruido 56db, dimensiones 955x700x396, refrigerante R410A, volumen de IRE 850/750/650/500, diseño estilizado, display de Led (opción On/Off), control de temperatura mejorado, función de deshumidificación, control remoto con función Lennox "I Feel" (siento), encendido y apagado programable, auto- limpieza, mantiene el serpentín interior limpio y seco, gabinete de acero galvanizado (unidad exterior), ventilador del condensador con un diseño especial, re-arranque automático, autodiagnóstico muestra los códigos de errores, temperatura en °C o °F en el control remoto, garantía de 3 años en el compresor y 1 año en las partes. Incluye servicio de instalación del equipo en sitio, refacciones y material. Servicio de instalación. Servicio de instalación en muro del equipo en sitio y material, altura mínima 1.5m, máximo 2.5m, distancia de desagüe 10m, distancia cometida eléctrica 15m, distancia evaporador y compresor 10m, muros de concreto, conexión eléctrica y mecánica interna y externa, centro de carga, pastilla termomagnética de acuerdo a capacidad del equipo. NO. SERIE. - EVAPORADOR: 3E67770004034 CONDENSADOR: 3E10270005012</p> | \$15,376.00 | \$15,376.00 |
| | 1 | Pieza | <p>AC 24000 BTU CERESO Carmen, Gobierno y Dirección General. Sistema de Aire Acondicionado tipo Inverter, marca LENNOX modelo LI024CI-180P432, capacidad de 24,000 BTU, SEER 18, capacidad de voltaje 220V/60HZ, R410A, nivel de ruido 58db, dimensiones</p> | \$19,462.00 | \$19,462.00 |

OPERADO CON RECURSOS

. 2017.

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2017)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PARTIDA2. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS AIRES ACONDICIONADOS"**

ACTA No. SAIG-1213/2017

| | | | | | |
|--|---|-------|--|-------------|-------------|
| | | | <p>955x700x396, refrigerante R410A, volumen de IRE 1200/1050/900/750, diseño estilizado, Display de Led (opción On/Off), control de temperatura mejorado, función de deshumidificación, control remoto con función Lennox "I Feel" (siento), encendido y apagado programable, auto- limpieza, mantiene el serpentín interior limpio y seco, gabinete de acero galvanizado (unidad exterior), ventilador del condensador con un diseño especial, re-arranque automático, autodiagnóstico muestra los códigos de errores, temperatura en °C o °F en el control remoto, garantía de 3 años en el compresor y 1 año en las partes. Incluye servicio de instalación del equipo en sitio, refacciones y material. Servicio de instalación. Servicio de instalación en muro del equipo en sitio y material, altura mínima 1.5m, máximo 2.5m, distancia de desagüe 15m, distancia cometida eléctrica 15m, distancia evaporador y compresor 10m, muros de concreto, conexión eléctrica y mecánica interna y externa, centro de carga, pastilla termomagnética de acuerdo a capacidad del equipo.</p> <p>NO. SERIE. - EVAPORADOR: 3E46770003338 CONDENSADOR: 3E10470004189</p> | | |
| | 1 | Pieza | <p>AC 24000 BTU CERESO Carmen, Monitoreo. Sistema de Aire Acondicionado tipo Inverter, marca LENNOX modelo LI024CI-180P432, capacidad de 24,000 BTU, SEER 18, capacidad de voltaje 220V/60HZ, R410A, nivel de ruido 58db, dimensiones 955x700x396, refrigerante R410A, volumen de IRE 1200/1050/900/750, diseño estilizado, Display de Led (opción On/Off), control de temperatura mejorado, función de deshumidificación, control remoto con función Lennox "I Feel" (siento), encendido y apagado programable, auto- limpieza, mantiene el serpentín interior limpio y seco,</p> | \$19,462.00 | \$19,462.00 |

OPERADO CON RECURSOS

. 2017 .

EASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2017)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PARTIDA2. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS AIRES ACONDICIONADOS"**

ACTA No. SAIG-1213/2017


| | | | | | |
|---|---|-------|--|-------------|-------------|
| | | | <p>gabinete de acero galvanizado (unidad exterior), ventilador del condensador con un diseño especial, re-arranque automático, autodiagnóstico muestra los códigos de errores, temperatura en °C o °F en el control remoto, garantía de 3 años en el compresor y 1 año en las partes. Incluye servicio de instalación del equipo en sitio, refacciones y material. Servicio de instalación. Servicio de instalación en muro del equipo en sitio y material, altura mínima 1.5m, máximo 2.5m, distancia de desagüe 15m, distancia cometida eléctrica 15m, distancia evaporador y compresor 10m, muros de concreto, conexión eléctrica y mecánica interna y externa, centro de carga, pastilla termomagnética de acuerdo a capacidad del equipo. NO. SERIE. - EVAPORADORA: 3E46770003339 CONDENSADORA: 3E10470004191</p> | | |
| 4 | 1 | Pieza | <p>AC 24000 BTU. CERESO Kobén, Psicología, Planta Alta. Sistema de Aire Acondicionado tipo Inverter, marca LENNOX modelo LI024CI-180P432, capacidad de 24,000 BTU, SEER 18, capacidad de voltaje 220V/60HZ, R410A, nivel de ruido 58db, dimensiones 955x700x396, refrigerante R410A, volumen de IRE 1200/1050/900/750, diseño estilizado, Display de Led (opción On/Off), control de temperatura mejorado, función de deshumidificación, control remoto con función Lennox "I Feel" (siento), encendido y apagado programable, auto- limpieza, mantiene el serpentín interior limpio y seco, gabinete de acero galvanizado (unidad exterior), ventilador del condensador con un diseño especial, re-arranque automático, autodiagnóstico muestra los códigos de errores, temperatura en °C o °F en el control remoto, garantía de 3 años en el compresor y 1 año en las partes. Incluye servicio de instalación del equipo en sitio, refacciones y</p> | \$18,280.25 | \$18,280.25 |

OPERADO CON RECURSOS

. 2017 .

Y

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
(FASP 2017)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PARTIDA2. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS AIRES ACONDICIONADOS"**

ACTA No. SAIG-1213/2017

| | | | | | |
|--|---|-------|---|-------------|-------------|
| | | | material. Servicio de instalación. Servicio de instalación en muro del equipo en sitio y material, altura mínima 1.5m, máximo 2.5m, distancia de desagüe 15m, distancia cometida eléctrica 20m, distancia evaporador y compresor 10m, muros de concreto, conexión eléctrica y mecánica interna y externa, centro de carga, pastilla termomagnética de acuerdo a capacidad del equipo. NO. SERIE. - EVAPORADORA: 3E46770003333 CONDENSADORA: 3E10470001427 | | |
| | 1 | Pieza | AC 24000 BTU. CERESO Kobén, Sala de Usos Múltiples, Planta Baja. Sistema de Aire Acondicionado tipo Inverter, marca LENNOX modelo LI024CI-180P432, capacidad de 24,000 BTU, SEER 18, capacidad de voltaje 220V/60HZ, R410A, nivel de ruido 58db, dimensiones 955x700x396, refrigerante R410A, volumen de IRE 1200/1050/900/750, diseño estilizado, Display de Led (opción On/Off), control de temperatura mejorado, función de deshumidificación, control remoto con función Lennox "I Feel" (siento), encendido y apagado programable, auto- limpieza, mantiene el serpentín interior limpio y seco, gabinete de acero galvanizado (unidad exterior), ventilador del condensador con un diseño especial, re-arranque automático, autodiagnóstico muestra los códigos de errores, temperatura en °C o °F en el control remoto, garantía de 3 años en el compresor y 1 año en las partes. Incluye servicio de instalación del equipo en sitio, refacciones y material. Servicio de instalación. Servicio de instalación en muro del equipo en sitio y material, altura mínima 1.5m, máximo 2.5m, distancia de desagüe 12m, distancia cometida eléctrica 50m, distancia evaporador y compresor 40m, muros de concreto, conexión eléctrica y mecánica interna y externa, centro de carga, pastilla | \$18,280.25 | \$18,280.25 |

OPERADO CON RECURSOS
. 2 0 1 7 .

8

FASP



[Firma manuscrita]



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2017)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PARTIDA2. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS AIRES ACONDICIONADOS"**

ACTA No. SAIG-1213/2017

| | | | | | |
|---|---|-------|---|-------------|-------------|
| | | | termomagnética de acuerdo a capacidad del equipo. NO. SERIE. - EVAPORADORA: 3E46770003335 CONDENSADORA: 3E10470004171 | | |
| | 1 | Pieza | AC 36000 BTU. CERESO Kobén, Pedagogia, Planta Alta. Sistema de aire acondicionado tipo invertir, marca LENNOX modelo LIO36CI180P432, capacidad de 36,000 BTU, SEER 18, capacidad de voltaje 220V/60HZ, R410A, nivel de ruido 65db, dimensiones 1350x325x253, refrigerante R410A, volumen de IRE 1250/1100/900/700, diseño estilizado, Display de Led (opción On/Off), control de temperatura mejorado, función de deshumidificación, control remoto con función Lennox "I Feel" (siento), encendido y apagado programable, auto- limpieza, mantiene el serpentín interior limpio y seco, gabinete de acero galvanizado (unidad exterior), ventilador del condensador con un diseño especial, re-arranque automático, autodiagnóstico muestra los códigos de errores, temperatura en °C o °F en el control remoto, garantía de 3 años en el compresor y 1 año en las partes. Incluye servicio de instalación del equipo en sitio, refacciones y material. Servicio de instalación. Servicio de instalación en muro del equipo en sitio y material, altura mínima 1.5m, máximo 2.5m, distancia de desague 15m, distancia cometida eléctrica 20m, distancia evaporador y compresor 10m, muros de concreto, conexión eléctrica y mecánica interna y externa, centro de carga, pastilla termomagnética de acuerdo a capacidad del equipo. NO. SERIE. - EVAPORADORA: 3C42970002489 CONDENSADORA: 3C10270002740 | \$27,089.25 | \$27,089.25 |
| 5 | 2 | Pieza | AC 24000 BTU. CIA Kila, Area Administrativa, Planta Baja. | \$18,280.25 | \$36,560.50 |

OPERADO CON RECURSOS

. 2 0 1 7 .

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2017)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PARTIDA2. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS AIRES ACONDICIONADOS"**

ACTA No. SAIG-1213/2017

| | | | | | |
|--|---|-------|---|-------------|-------------|
| | | | <p>Sistema de Aire Acondicionado tipo Inverter, marca LENNOX modelo LI024CI-180P432, capacidad de 24,000 BTU, SEER 18, capacidad de voltaje 220V/60HZ, R410A, nivel de ruido 58db, dimensiones 955x700x396, refrigerante R410A, volumen de IRE 1200/1050/900/750, diseño estilizado, Display de Led (opción On/Off), control de temperatura mejorado, función de deshumidificación, control remoto con función Lennox "I Feel" (siento), encendido y apagado programable, auto- limpieza, mantiene el serpentín interior limpio y seco, gabinete de acero galvanizado (unidad exterior), ventilador del condensador con un diseño especial, re-arranque automático, autodiagnóstico muestra los códigos de errores, temperatura en °C o °F en el control remoto, garantía de 3 años en el compresor y 1 año en las partes. Incluye servicio de instalación del equipo en sitio, refacciones y material. Servicio de instalación. Servicio de instalación en muro del equipo en sitio y material, altura mínima 1.5m, máximo 2.5m, distancia de desagüe 18m, distancia cometida eléctrica 40m, distancia evaporador y compresor 15m, muros de concreto, conexión eléctrica y mecánica interna y externa, centro de carga, pastilla termomagnética de acuerdo a capacidad del equipo.</p> <p>NO. SERIE. - EVAPORADORA: 3E46770003343, 3E46770003344 CONDENSADORA: 3E10470004193, 3E10470004197</p> | | |
| | 1 | Pieza | <p>AC 24000 BTU. CIA Kila Trabajo Social. Sistema de Aire Acondicionado tipo Inverter, marca LENNOX modelo LI024CI-180P432, capacidad de 24,000 BTU, SEER 18, capacidad de voltaje 220V/60HZ, R410A, nivel de ruido 58db, dimensiones 955x700x396, refrigerante R410A, volumen de IRE 1200/1050/900/750, diseño</p> | \$18,280.25 | \$18,280.25 |

OPERADO CON RECURSOS

. 2017 .

8

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2017)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PARTIDA2. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS AIRES ACONDICIONADOS"**

ACTA No. SAIG-1213/2017

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>estilizado, Display de Led (opción On/Off), control de temperatura mejorado, función de deshumidificación, control remoto con función Lennox "I Feel" (siento), encendido y apagado programable, auto- limpieza, mantiene el serpentín interior limpio y seco, gabinete de acero galvanizado (unidad exterior), ventilador del condensador con un diseño especial, re-arranque automático, autodiagnóstico muestra los códigos de errores, temperatura en °C o °F en el control remoto, garantía de 3 años en el compresor y 1 año en las partes. Incluye servicio de instalación del equipo en sitio, refacciones y material. Servicio de instalación. Servicio de instalación en muro del equipo en sitio y material, altura mínima 1.5m, máximo 2.5m, distancia de desagüe 12m, distancia cometida eléctrica 20m, distancia evaporador y compresor 15m, muros de concreto, conexión eléctrica y mecánica interna y externa, centro de carga, pastilla termomagnética de acuerdo a capacidad del equipo. NO. SERIE. - EVAPORADORA: 3E46770003347 CONDENSADORA: 3E10470004248</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| | |
|-------------------|---------------|
| Subtotal | \$ 264,585.00 |
| 16% I.V.A. | \$ 42,333.60 |
| Total | \$ 306,918.60 |

| | AÑO | TOTAL |
|--|-------------|---------------------------|
| INVERSIÓN EJERCIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO | 2017 | \$ 306,918.60 M.N. |

OPERADO CON RECURSOS

. 2017.

FASP

UNA VEZ VERIFICADO LOS BIENES POR PARTE DE LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE, SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE.





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PARTIDA 2. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS AIRES ACONDICIONADOS"**

ACTA No. SAIG-1213/2017

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, A TRAVÉS DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUIEN RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"

**C. ANTONIO ISMAEL TAMAY PUCH
REPRESENTANTE LEGAL**

RECIBE

**DR. JORGE DE JESUS ARGAEZ URIBE
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**LIC. EMMA VANESSA VALLE ABREU
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FEDERALES DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**

OPERADO CON RECURSOS

. 2017 .

FASP





**Gobierno del Estado de Campeche
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2017)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO MOBILIARIO"**

ACTA No. SAIG-1151/2017

ESTADO: CAMPECHE
MUNICIPIO: CAMPECHE
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

PROGRAMA: **TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL**
SUBPROGRAMA: **FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.**

CONCEPTO: **"PARTIDA 1. FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL"**

CONTRATO NUM: 214/2017

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2017.

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE; SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD LA FOTOCOPIADORA, CON LOS REQUISITOS Y EN EL PLAZO ESTABLECIDO, EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN EL PROYECTO.

ENTREGA EL PROVEEDOR: *MICRO SERV, S.A. DE C.V.*

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOB. DEL ESTADO: X NOMBRE: DR. JORGE DE JESÚS ARGÁEZ URIBE
GOB. MUNICIPAL: _____ CARGO: SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
GOB. FEDERAL: _____ DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

| Partida | Cant. | U.M | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---------|-------|-------|---|-----------------|-------------|
| 1 | 1 | Pieza | Fotocopiadora Multifuncional, marca XEROX, modelo VersaLink B7035 - multifunction printer (B/W), Tecnología de impresión LED-monochrome, ciclo mensual de servicio (máx.) 153000 pages, volumen mensual recomendado 17000 pages, funciones de máquina de oficina, imprime, escanea y copia, unidad de disco duro 320GB, memoria estándar 2GB, tecnología AirPrint, pantalla LCD de colores touch de 7", velocidad de copia de 35ppm, resolución de 600x600 hasta 1200x1200, ampliación máxima del documento 400%, reducción 25%, certificación ENERGY STAR, controladores de impresión HPGL, JPEG, PCL 5e, PCL 6, PDF, TIFF, XPS, protocolos de seguridad y funciones de protección de información, sistema operativo windows - MAC, conectividad puerto USB, | \$40,640.00 | \$40,640.00 |

OPERADO CON RECURSOS - 2017 - FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2017)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO MOBILIARIO"**

ACTA No. SAIG-1151/2017

| | | | | |
|------------------------------|--|---|-------------------|--------------|
| | | Ethernet, sistema de alimentador automático ADF con capacidad para 110 hojas, puerto RJ45, gigabit LAN, USB 3.0, USB host, póliza de garantía de 1 año emitida por la marca. Incluye servicio de instalación y configuración por ingeniero certificado XEROX, Asesoría. | | |
| NO. SERIE.- 7CX041031 | | | Subtotal | \$ 40,640.00 |
| | | | 16% I.V.A. | \$ 6,502.40 |
| | | | Total | \$ 47,142.40 |

| | AÑO | TOTAL |
|--|-------------|--------------------------|
| INVERSIÓN EJERCIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO | 2017 | \$ 47,142.40 M.N. |

OPERADO CON RECURSOS

- 2017 -

UNA VEZ VERIFICADO EL BIEN POR PARTE DE LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE, SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, A TRAVÉS DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUIEN RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"



C. ANTONIO ISMAEL TAMAY PUCH
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE



DR. JORGE DE JESUS ARGAEZ URIBE
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA



LIC. EMMA VANESSA VALLE ABREU
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

FASP

