



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2015)



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
“ADQUISICIÓN DE UN ACONDICIONADOR ELECTRÓNICO”

ACTA No. SAIG-129/2015

ESTADO: CAMPECHE
 MUNICIPIO: CAMPECHE
 LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONCEPTO: “ADQUISICIÓN DE UN ACONDICIONADOR ELECTRÓNICO”

CONTRATO NO: 048/2015

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2015.

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS 02 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE SIENDO LAS 12:00 HORAS; SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIÓ CONFORMIDAD EL EQUIPO, EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO.

ENTREGA EL PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOB. DEL ESTADO: X NOMBRE: ING. FERNANDO JOSÉ BOLIVAR GALERA
 GOB. MUNICIPAL: _____ CARGO: SECRETARIO EJECUTIVO
 GOB. FEDERAL: _____ DEPENDENCIA: CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACONDICIONADOR ELECTRÓNICO DE LÍNEA TRIFÁSICO MARCA VOGAR, MODELO LAN 324-RA. CUMPLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.- TIPO DE CORRIENTE ELÉCTRICA: CA SENOIDAL GRADO COMPUTADORA. 2.- SISTEMA ELÉCTRICO: ESTRELLA (Y). 3.- TENSIÓN NOMINAL: 120/208 O 127/220 VCA, RMS 3 FASES + NEUTRO +TF. 4.- FRECUENCIA: 60 HZ +/- 2%. 5.- TENSIÓN DE ENTRADA: +/- 30% DE LA TENSIÓN NOMINAL. 6.- TENSIÓN DE SALIDA: +/- 3% TÍPICO DE LA TENSIÓN NOMINAL. 7.- TIEMPO DE RESPUESTA: 0.5 CICLOS, 2 CICLOS EN CONDICIONES EXTREMAS. 8.- EFICIENCIA: 99%. 9.- DISTORSIÓN ARMÓNICA: MENOR AL 1% THD. 10.- SUPRESIÓN DE	\$ 106,100.00	\$ 106,100.00



RECIBIDO CON RECURSOS
 FASP
 2015-



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2015)



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
“ADQUISICIÓN DE UN ACONDICIONADOR ELECTRÓNICO”

ACTA No. SAIG-129/2015

PICOS DE VOLTAJE: 4000 A 100 VP, SISTEMA ICV. 11.- CALOR GENERADO: 2 BTU X KVA APROX. 12.- FACTOR DE POTENCIA: 99%.13.- CAPACIDAD DE SOBRECARGA: PARA 10 SEGUNDOS 200%, PARA 1 MINUTO 100%. 14.- TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN: 0° A 50° C GRADOS (C°). 15.- AISLAMIENTO DIELECTRICO AL GABINETE: 2000 VRMS, MÍNIMO. 16.- RUIDO AUDIBLE: MENOR A 10 DB A 1M DE DISTANCIA NO AUDIBLE. 17.- PINTURA DEL GABINETE: PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO COLOR BEIGE. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA POR ALTO Y BAJO VOLTAJE +/- 35% DEL VOLTAJE NOMINAL. SELECTOR (PARA ESCOGER MODO DE RECONEXIÓN MANUAL O AUTOMÁTICO). TIMER (TEMPORIZADOR DE ARRANQUE) PARA RETARDO EN EL REENCENDIDO AUTOMÁTICA DESPUÉS DE UN APAGÓN 5 SEGUNDOS O 5 MINUTOS APTO PARA REFRIGERACIÓN. FILTRO DE RUIDO ELÉCTRICO (FRECUENCIA DE CORTE 4 KHZ). AUTOTRANSFORMADOR MULTIPRIMARIO PROTECCIÓN A LOS TRASFORMADORES DE REGULACIÓN A TRAVÉS DE TÉRMICO BIMETÁLICO. CAPACIDAD: 24 KVA, AMPERRES POR FASE: 64, CALIBRE DE CABLE AWG 6, PESO APROXIMADO: 212 KG. EL EQUIPO CUMPLE CON LAS NORMAS NOM-001-SCFI-1993. NOM-003-SCFI-2000. COMPATIBILIDAD EN NORMAS DE SEGURIDAD EXTRANJERAS: CON UL Y CSA.

NO. SERIE: 15171


SUBTOTAL	\$ 106,100.00
16% I.V.A.	\$ 16,976.00
TOTAL	\$ 123,076.00

<u>INVERSIÓN EJERCIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO</u>	<u>AÑO</u>	<u>TOTAL</u>
	2015	\$ 123,076.00

UNA VEZ VERIFICADO EL EQUIPO RECIBIDO POR PARTE DE LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE DICHO EQUIPO, SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR LA UNIDAD RESPONSABLE.



FASP OPERADO CON RECURSOS 2015-



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2015)



GOBIERNO DEL ESTADO - 2009-2015

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE UN ACONDICIONADOR ELECTRÓNICO"

ACTA No. SAIG-129/2015

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, A TRAVÉS DEL TITULAR DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, HACE ENTREGA DE DEL BIEN ANTES MENCIONADO, AL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO, QUIEN RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"

C. CARLOS AMILCAR NOVELO BASTO
 REP. LEGAL DE COMERCIALIZADORA
 SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V.

RECIBE

ING. FERNANDO JOSÉ BOLÍVAR GALERA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL CESP

LIC. OMAR RENÁN LÓPEZ VALLADARES
 DIRECTOR DEL C4 CAMPECHE

FASP OPERADO CON RECURSOS '2015-

